

IMK.271.9.2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie:

„Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szepietowo i Średnica wraz z budową wodociągu w Szepietowie” - zaprojektuj i wybuduj”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ dla przedmiotowego postępowania w zakresie:

1. Rozdział III ust. 8 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ 8. Wykonawca realizując roboty budowlane powinien uwzględnić fakt, że w czasie prowadzenia robót w zakresie niezbędnym do wykonania zadania będzie musiał zapewnić zaopatrzenie w wodę o parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane i montażowe. Tam, gdzie będzie potrzebne podłączenie się do istniejącej infrastruktury (rurociągów, obiektów itp.) lub odcięcie zasilania w energię elektryczną, wykonawca uzgodni z dziesięciodniowym wyprzedzeniem swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym zamawiającego. Rozpoczęcie wszelkich robót mających wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń wymaga uzgodnienia i akceptacji zamawiającego”.

2. Rozdział III ust. 12 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ 12. Wykonawca przekaze zamawiającemu komplet kodów, haseł dostępu i wszelkich innych danych umożliwiających dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania sterującego funkcjonowaniem instalacji. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu kody źródłowe programów sterowników PLC wraz z komentarzami, kody źródłowe programów terminali operatorskich oraz pliki konfiguracyjne urządzeń sieciowych, a także wszelkie hasła dostępu. Wykonawca dostarczy zamawiającemu oprogramowanie narzędziowe wraz z licencjami, niezbędne do oprogramowania wykorzystanych sterowników PLC, terminali operatorskich i innych wykorzystanych urządzeń programowalnych. Wykonawca dostarczy zamawiającemu licencje programów zainstalowanych na zestawie komputerowym”.

Niniejsza zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. BURMISTRZA

Michał Jędrowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA